

PAV e PES - Aggiornamento - 1 marzo 2023

Circolare 38 del 12/01/2023 - Ambiente e Sicurezza

Data e sede di svolgimento

- **1 marzo 2023** dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00.

Confindustria Alto Milanese, Via XX Settembre n.30 – Legnano

Durata

7 ore

Programma

- Peculiarità professionali richieste alle persone esperte (PES) e alle persone avvertite (PAV)
- Procedura per interventi in assenza di tensione
- Procedura per interventi in prossimità di parti sotto tensione
- Ripristino in sicurezza degli impianti

Destinatari

Il corso di aggiornamento per PES/PAV/PEI Addetti ai Lavori Elettrici Norma CEI 11-27, si rivolge a Persone Esperte (PES), Persone Avvertite (PAV) e Persone Idonee (PEI), che nell'ambito della loro attività eseguono lavori su impianti elettrici fuori tensione, in prossimità o sotto tensione per tensione fino a 1000 V in ca e 1500 V in cc, sia lavori in prossimità o fuori tensione su impianti in alta tensione.

Il corso di aggiornamento è rivolto anche a Responsabili dell'impianto per i lavori (RI) e ai Preposti alla conduzione dei lavori (PL) di cui alla Norma CEI 11-27:2021.

Possesso di una reale esperienza pratica e di una generica formazione di elettrotecnica e di impiantistica elettrica. E' necessario aver frequentato il corso base PES/PAV/PEI per addetti ai lavori elettrici norma CEI 11-27.

Specifiche

La realizzazione del corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano srl Società Unipersonale, è subordinata al raggiungimento di un numero minimo 8 di partecipanti; Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.

Verrà rilasciato **attestato di frequenza**.

Segnalare l'iscrizione entro il **20 febbraio 2023** .

Quota di partecipazione

€ 180,00 + IVA/partecipante per le aziende associate

€ 250,00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

Contatti

Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Area Ambiente e Sicurezza

Fonte: <https://ali.mediatra.com/servizi/ambiente-e-sicurezza/circolari/pav-e-pes-aggiornamento-1-marzo-2023>